水質試験結果　　検査項目：毎月実施（省略不可9項目）

報告書番号	W-2601669	W-2601673	W-2601674	W-2601675	W-2601676	W-2601677	W-2601678	W-2601679	W-2601680	W-2601681				
発行日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日	令和8年7月16日				
採水場所	上梅木公民館	第2水源地	中央監視棟	高木小学校	木倉公民館	上野鼎春園公園	浅の藪公民館	七滝北園公民館	大内配水池	田畑配水池				
施設名	上梅木配水区	瓜山配水区	御船配水区	高木配水区	辺田見配水区	上野配水区	浅の藪配水区	七滝配水区	大内配水区	田畑配水区				
試料名	上水道（浄水）	上水道（浄水）	上水道（浄水）	上水道（浄水）	上水道（浄水）	簡易水道(浄水)	簡易水道(浄水)	簡易水道(浄水)	簡易水道(浄水)	簡易水道(浄水)				
採取日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日	令和8年6月19日				
採取時刻	12:30	8:20	8:40	9:05	9:22	9:50	10:17	11:11	11:37	11:59				
採取者	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿	株式会社　三計テクノス 井竿				
気温	26.6	24.2	24.1	24.3	24.2	24.3	24.6	26.1	26.2	26.4				
水温	22.5	25.5	21.7	22.7	25.9	20.0	22.5	23.5	21.9	20.8				
項目数	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52				
天候［前日］	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨				
天候［当日］	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨				
項目名	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	基準値	下限値	単位	備考
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	個/mL	省略不可項目
大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出	不検出	－	省略不可項目
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.0003	mg/L	平成22年4月より基準値変更
水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005	0.00005	mg/L	
セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	
鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	
ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.01	0.001	mg/L	
六価クロム化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.002	mg/L	令和2年4月より基準値変更
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.004	mg/L	平成26年4月に新規追加
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	省略不可項目
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	2.4	1.9	3.1	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0未満	1.0未満	10	1	mg/L	
フッ素及びその化合物	0.1	0.1	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08	0.8	0.08	mg/L	
ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1	mg/L	
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.0002	mg/L	
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005	mg/L	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.004	mg/L	平成21年4月より変更
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.002	mg/L	
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	平成23年4月より基準値変更
PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.00005	0.000005	mg/L	※和として0.00005㎎/L以下（暫定）、基準値の1/10未満で検査
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	
塩素酸	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6	0.06	mg/L	省略不可項目　平成20年4月に新規追加
クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.002	mg/L	省略不可項目
クロロホルム	0.009	0.009	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.023	0.006未満	0.06	0.006	mg/L	省略不可項目
ジクロロ酢酸	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03	0.003	mg/L	省略不可項目　平成27年4月より基準値変更
ジブロモクロロメタン	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1	0.01	mg/L	省略不可項目
臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001	mg/L	省略不可項目
総トリハロメタン	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.1	0.01	mg/L	省略不可項目
トリクロロ酢酸	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.008	0.003未満	0.03	0.003	mg/L	省略不可項目　平成27年4月より基準値変更
ブロモジクロロメタン	0.005	0.005	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03	0.003	mg/L	省略不可項目
ブロモホルム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.09	0.009	mg/L	省略不可項目
ホルムアルデヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08	0.008	mg/L	省略不可項目
亜鉛及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1	mg/L	
アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満	0.2	0.02	mg/L	
鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3	0.03	mg/L	
銅及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1	mg/L	
ナトリウム及びその化合物	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	200	20	mg/L	
マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005	mg/L	
塩化物イオン	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	200	20	mg/L	省略不可項目
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	86.7	86.7	51.9	47.7	48.1	32.6	41.3	30.5	30.7	59.0	300	30	mg/L	
蒸発残留物	140	140	123	152	161	89	116	93	83	159	500	10	mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2	0.02	mg/L	
ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001	0.000001	mg/L	
2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001	0.000001	mg/L	
非イオン界面活性剤	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.002	mg/L	
フェノール類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005	0.0005	mg/L	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	3	0.3	mg/L	省略不可項目　平成21年4月より基準値変更
ｐＨ値	8.0（24℃）	8.0（24℃）	7.0（24℃）	7.1（24℃）	7.0（25℃）	7.4（25℃）	7.1（24℃）	7.3（24℃）	7.3（24℃）	7.6（24℃）	5.8-8.6	0.1	－	省略不可項目
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	省略不可項目
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	省略不可項目
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5	0.5	度	省略不可項目
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0.1	度	省略不可項目
参考値　遊離残留塩素	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	mg/L	
クリプトスポリジウム											不検出	0	個/10L	
大腸菌											不検出	不検出	MPN/100mL	
嫌気性芽胞菌											-	不検出	個/10mL	
検査期日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日	令和8年6月19日 ～令和８年7月16日				
検査責任者	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之	春日　博之				
判定	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合	検査項目においては 水道法水質基準に適合				
備考	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号	検査方法 厚生労働省告示第261号				

毎月実施（省略不可項目）
３ヶ月毎実施（省略不可項目）
過去３年間基準値の1/10以下なら３年に１回、1/5以下なら１年に１回実施
藻類等の発生の恐れが少ない場合は１年に１回、それ以外は毎月実施